

		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET		图号DWG NO.	
				版次REV.	SHEET 18 OF 32
仪表名称 INSTRUMENT NAME		超声波流量计			
位号 TAG NO.		FT62602			
用途 SERVICE		循环水回水总管流量测量			
P&ID号 P&ID NO.					
管道编号 LINE NO.					
操作条件 OPERATING CONDITIONS					
工艺介质 PROCESS FLUID		水			
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G)		0.2			
操作温度 OPER. TEMPER. °C		40			
最大流量 MAX. FLOW (m3/h)		7000/15000			
正常流量 NOR.FLOW (m3/h)		5500/11000			
最小流量 MIN.FLOW (m3/h)		1000/2000			
最小电导率 MIN.CONDUCTIVITY					
变送器规格					
型号 MODEL					
型式 TYPE					
输出信号 OUTPUT		4~20mA			
测量范围 MEAS.RANGE		0~7000m3/h			
电压等级		24VDC/220VAC			
就地显示		是			
安装方式		2"抱箍			
壳体材质		铝合金			
电气接口		1/2" NPT-F			
传感器规格					
安装形式 INSTALLATION TYPE		外贴式（磁吸+扎带）			
精度 ACCURACY		±1%			
传感器材质		304			
耦合剂		是			
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		ExdIIBT4			
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP66			
夹具材质		304			
工艺管道口径		DN1200			
备注 REMARKS					
会签： 					